排 出 水 の 水 質 測 定 結 果

年　月				令和5年（2023年）											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
排出水を採水した日				1月12日	2月2日	3月2日	4月4日	5月9日	6月1日	7月5日	8月3日	9月5日	10月19日	11月1日	12月5日
分析結果が得られた日				1月24日	2月27日	3月14日	4月27日	5月22日	6月23日	7月25日	8月24日	9月25日	11月1日	11月20日	12月18日
分析項目	分析値の単位	基準値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		通常	最大												
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.7	8	7.9	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	15	3	6	6	2	2	5	8	7	15	15	14	17
化学的酸素要求量	mg/L	40	45	16	29	26	12	10	15	18	23	30	15	22	13
浮遊物質量	mg/L	20	25	1未満	3	2	6	1	2	5	8	1未満	2	2	1
n-ヘキサン抽出物	mg/L	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
全窒素含有量	mg/L	10	10	1.6	1.6	1.9	2.6	1.5	1.5	1.1	2	1.7	1.4	1.4	1.5
全燐含有量	mg/L	1	1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.09	0.1	0.1未満	0.07	0.19	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
大腸菌群数	個／㎤	200	400	110	47	5	30未満	11	8	30未満	30未満	93	26	9	24
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

年　月				令和6年（2024年）											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
排出水を採水した日				1月10日	2月1日	3月5日	4月2日								
分析結果が得られた日				1月24日	2月19日	3月15日	4月12日								
分析項目	分析値の単位	基準値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		通常	最大												
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	5.8～8.6	7.6	7.8	7.6	7.3								
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	15	2	9	10	5								
化学的酸素要求量	mg/L	40	45	9	19	28	12								
浮遊物質量	mg/L	20	25	3	1	1	1								
n-ヘキサン抽出物	mg/L	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満								
全窒素含有量	mg/L	10	10	1.6	1.6	1.6	1.3								
全燐含有量	mg/L	1	1	0.04	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
大腸菌群数	個／㎤	200	400	30未満	15	93	51								
異常の有無				無	無	無	無								

年　月				令和7年（2025年）											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
排出水を採水した日															
分析結果が得られた日															
分析項目	分析値の単位	基準値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		通常	最大												
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	5.8～8.6												
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	15												
化学的酸素要求量	mg/L	40	45												
浮遊物質量	mg/L	20	25												
n-ヘキサン抽出物	mg/L	2	2												
全窒素含有量	mg/L	10	10												
全燐含有量	mg/L	1	1												
大腸菌群数	個／㎤	200	400												
異常の有無															